

**Результати гідрохімічних аналізів державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення у межах діяльності Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я за лютий 2021 року**

Дата	Назва водного об'єкту	Назва пункту моніторинг	Азот амонійний, мг/дм <sup>3</sup>	БПК <sub>5</sub> , мг O <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	pH, од. рН	Жорсткість, мг-екв/дм <sup>3</sup>	Завислі речовини, мг/дм <sup>3</sup>	Залізо, мг/дм <sup>3</sup>	Кальцій, мг/дм <sup>3</sup>	Кольоровість, град.	Магній, мг/дм <sup>3</sup>	Марганець, мг/дм <sup>3</sup>	Мідь, мг/дм <sup>3</sup>	Нітрити, мг/дм <sup>3</sup>	Нітрати, мг/дм <sup>3</sup>	Нафтопродукти, мг/дм <sup>3</sup>	Прозорість, см	Розчинений кисень, мг O <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	Сульфати, мг/дм <sup>3</sup>	Сухий залишок, мг/дм <sup>3</sup>	Температура	Фосфати, мг/дм <sup>3</sup>	Фосфор загальний, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориди, мг/дм <sup>3</sup>	ХПК, мг O <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>
			1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.02.2021	р. Дніпро	328 км, в/б'єф Дніпровської ГЕС, питний в/з м.Запоріжжя	0,289	2,3	7,9	3,5	< 5,0	0,105	46,1	10,44	15,2	0,037	0,015	0,031	2,65	0,022	> 30,0	10,5	44,7	297,0	4,0	0,344	0,362	35,6	19,6
09.02.2021	Каховський магістральний канал	ЕЦВ "Західний груповий водогін" КП "Облводоканал" ЗОР	0,286	2,0	8,1	3,4	< 5,0	0,119	44,1	15,29	15,8	0,029	0,021	< 0,030	3,29	0,016	> 30,0	9,9	53,3	312,0	4,0	0,189	0,228	39,0	20,0
09.02.2021	р. Берда	КП "Бердянськводоканал"	0,405	1,9	8,0	35,5	< 5,0	0,109	410,8	12,87	182,4	0,027	0,018	0,039	3,99	0,019	> 30,0	10,1	2706,5	4858,0	4,0	0,281	0,345	330,0	24,0